

Settore Istruttorie Tecniche

*Spett.le*  
*Terre di Pianura*

**PEC: [suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it](mailto:suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it)**

**OGGETTO: Procedura art. 8 del D.P.R. 160/2010 – Permesso di Costruire per nuova costruzione di tettoia copri/scopri e corridoio di collegamento (nuovo volume esterno) nel complesso industriale sito in Budrio – via Tubertini n. 1/ via Menarini n. 1, in variante al R.U.E. del comune di Budrio (BO).  
Convocazione Conferenza dei Servizi.  
Parere Idraulico (Codice pratica: 202106860).**

Dalla documentazione trasferita a questo Consorzio risulta acquisita agli atti in data 28/05/2021 con prot. n. 6860 una comunicazione da parte di Terre di Pianura per la convocazione di una Conferenza dei Servizi in merito al Permesso di Costruire in oggetto, nel Comune di Budrio (BO).

Premesso che il Consorzio della Bonifica Renana è l'autorità idraulica competente al rilascio di concessioni, autorizzazioni e pareri per opere o interventi interferenti con le fasce di tutela (10 m dal ciglio del canale o dal piede dell'argine) dei canali consortili e che con delibera del Consiglio di Amministrazione, n. 12 del 19/10/2018, ha approvato l'aggiornamento del proprio Regolamento "Per la Conservazione, la Polizia delle Opere di Bonifica e la Disciplina delle Acque". Link: [http://www.bonificarenana.it/servizi/regolamenti/regolamenti\\_fase02.aspx?ID=240](http://www.bonificarenana.it/servizi/regolamenti/regolamenti_fase02.aspx?ID=240)

Considerato che la proposta in epigrafe riguarda la realizzazione di una tettoia per la quale non è previsto nuovo consumo di suolo e quindi non si configura la necessità di laminare la portata idraulica afferente al canale al fine di mantenere l'invarianza idraulica imposta dal P.S.A.I. redatto dall'Autorità di Bacino del Reno;

Pertanto, per quanto di competenza e fatti salvi diritti di terzi, siamo con la presente a rilasciare

**parere idraulico favorevole**

in merito all'intervento proposto.

Successive richieste, integrazioni o comunicazioni dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC: [bonificarenana@pec.it](mailto:bonificarenana@pec.it)) o all'indirizzo di posta elettronica (MAIL: [protocollo@bonificarenana.it](mailto:protocollo@bonificarenana.it)), specificando il codice pratica in oggetto. Di seguito i riferimenti per eventuali chiarimenti: Istruttore della pratica, ing Aspromonte Rossella (tel



3480707122) - Responsabile del Settore Manutenzione del reticolo idraulico ed irriguo e Istruttorie Tecniche, Ing. Michela Vezzani (tel 334 6808787).

Distinti saluti.

**IL DIRETTORE AREA TECNICA**  
*( Ing. Francesca Dallabetta )*

Il presente documento è sottoscritto  
esclusivamente con firma digitale ai sensi  
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 che  
attribuiscono pieno valore legale e probatorio.