

Spett.le  
Unione dei Comuni Terre di Pianura  
[suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it](mailto:suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it)

Spett.le  
Comune di Granarolo dell'Emilia  
Area Pianificazione del Territorio  
[comune.granarolodellemilia@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.granarolodellemilia@cert.provincia.bo.it)

*Imola, prot. Hera S.p.A. n. 29212 del 22/03/2018, prot. Inrete S.p.A n. 9189 del 22/03/2018*  
**PEC**

Dir.Ing./Progettazione/Modellazione e Supp.Tec./Pareri Complessi/NG

**Oggetto:** Pratica n. **16100411** - Parere di Congruità Tecnica – Procedura ex art. 8 del DPR 160/2010 comportante variante urbanistica e rilascio di permesso di costruire relativo alla realizzazione di un fabbricato destinato ad attività di servizio (logistica del freddo) fase 2, esercitata dalla ditta Stef Italia S.p.A.  
Comune di **Granarolo**.

In relazione alla richiesta di parere in oggetto pervenuta in data 07/03/2018, prot. Hera S.p.A n. 23570, prot. Inrete Distribuzione Energia S.p.A. n. 7533, fatti salvi i diritti di terzi e la piena osservanza di ogni normativa in vigore, si conferma il parere rilasciato il 07/03/2017, prot. Hera S.p.A n. 24991, prot. Inrete Distribuzione Energia S.p.A. n. 7656, che si allega.

Si ribadisce inoltre che in merito alla 2° fase, il sistema depurativo del Capoluogo è in grado di ricevere tutti gli apporti di reflui neri derivanti dal fabbricato in oggetto una volta a pieno regime .

Si ricorda però, come già comunicato precedentemente, che l'impianto di sollevamento utilizzato per recapitare i reflui dell'espansione urbanistica in oggetto in pubblica fognatura, non risulta ad oggi in gestione alla scrivente Società. Pertanto dovrà essere valutata la potenzialità di tale impianto, in considerazione dei nuovi apporti. Pertanto il presente parere è da intendersi esclusivamente sulla congruità tecnica e non sarà possibile rilasciare alcuna "autorizzazione all'allacciamento fognario" fintanto che non sarà definita la posizione gestionale del suddetto impianto.

**HERA S.p.A.**

**Holding Energia Risorse Ambiente**

Sede legale: Via Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna

tel. 051.287111 fax 051.287525

[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

C.F./P.IVA Reg. Imp. BO 04245520376

Cap. Soc. i.v. € 1.489.538.745,00

**INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A.**

**Socio Unico Hera S.p.A.**

Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Hera S.p.A.

Sede legale: Via Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna

tel. 051.2814239 fax 051.2814289

pec: [inrete\\_distribuzione@legalmail.it](mailto:inrete_distribuzione@legalmail.it) [www.inretedistribuzione.it](http://www.inretedistribuzione.it)

C.F./P. IVA Reg. Imp. BO 03479071205 Cap. Soc. i.v. € 10.000.000,00

Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito alla presente potete contattare il ns. referente p.i. Marco Luccarini Tel 051/2814361 Fax 0512814652 email: [marco.luccarini@gruppohera.it](mailto:marco.luccarini@gruppohera.it); pec: [heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it](mailto:heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it), avendo cura di citare l'oggetto e l'eventuale OdL indicato nonché la data e il numero di protocollo della presente.

Cordiali saluti.

**Procuratore speciale**

*Dott. Ing. Luca Migliori*

*Firmato digitalmente*

*Allegati: parere del 07/03/2017 prot. HeraS.p.A. 24991, prot. Inrete Distribuzione Energia S.p.A. n.7656*

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A. e Inrete Distribuzione Energia S.p.A.  
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

