

Terre di Pianura – Unione dei Comuni
Sportello Unico Attività Produttive
PEC suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

ID: 5830727

Oggetto: Trasmissione parere da parte di e-distribuzione in merito al permesso di costruire per realizzazione di rimessaggio esterno e scoperto – Via Di Vittorio, 3 in Comune di Castenaso – Plastind's Co. Compagnia Italiana Lavorazione Metalli Leggeri SRL
Rif. Suap n. 28298/2019

A riscontro della Vostra richiesta e tenuto conto di quanto deriva dal combinato disposto della Legge Quadro 36/2001 e relativi decreti applicativi (in particolare DPCM 08/07/2003 e D.M. Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare del 29/05/2008), e delle LL.RR. 20/2000 e 10/1993 (così come modificata dalla L.R. 37/2002 “Disposizioni regionali in materia di espropriazioni”), Vi trasmettiamo in allegato gli elementi conoscitivi di nostra competenza.

L'intervento potrebbe interferire con l'esistente rete elettrica (linea BT esercita a 400 V in cavo aereo transitante al confine dell'area indicata come oggetto dell'intervento). In ragione di ciò, il proprietario dell'area dovrà inoltrare, alle nostre Unità Tecniche, eventuale richiesta di spostamento dell'impianto se necessaria, i cui costi saranno valutati e comunicati separatamente, al fine di rendere edificabile l'area in questione.

Inoltre è necessario tenere presente le seguenti osservazioni:

- Non è ammessa la realizzazione di edifici in cui è prevista la permanenza di persone per più di quattro ore giornaliere (art.4, lett. h L. 36/2001) all'interno delle fasce di rispetto degli impianti elettrici.
- L'installazione del cantiere dovrà attenersi alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro vigenti per legge ed in particolare dovrà osservare i seguenti disposti:
 - D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 – artt. 83 e 117 che vietano l'esecuzione di lavori in prossimità di linee elettriche con parti attive non protette;
 - Testo Unico 11/12/1933 n. 1775 – art. 130 che vieta di danneggiare o manomettere le condutture elettriche.

Ci preme sottolineare che non ci è stato possibile individuare negli elaborati allegati alla Vostra comunicazione alcuna informazione relativa ad eventuali necessità di nuove forniture di energia elettrica o di aumenti di potenza sulle forniture in Bassa Tensione già esistenti ed alimentanti l'attuale fabbricato, a seguito dell'ampliamento previsto dal progetto presentato.

Tutto ciò premesso e considerato acquisito, ci riserviamo di esprimere il nostro parere a seguito di formale richiesta alla Società scrivente che quantifichi puntualmente la totale potenza da impegnare per l'elettrificazione del nuovo rimessaggio in oggetto.

Per ogni ulteriore chiarimento potrete contattare il sig. Giovanni Zaccarini, tel. 329 2405805.

Azienda certificata OHSAS 18001 - UNI EN ISO 14001 - UNI EN ISO 9001 - UNI CEI EN ISO 50001

e-distribuzione SpA - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma, Codice fiscale e Partita IVA 05779711000 - R.E.A. 922436 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA

Cordiali saluti

Davide Balzini

Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.